RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ars Agence Régionale de Santé Normandie

EAU EN VAL ES DUNES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRESIDENT
EAU EN VAL ES DUNES
1 rue Guéritot

14370 ARGENCES

Prélèvement du : **mercredi 04 novembre 2026 à 14h25**
Code Sise du prélèvement **00253559**
Installation Unité de distribution ARGENCES
Nom du point de surveillance PC MERY CORBON
Localisation exacte cuisine de l'épicerie le comptoir bourg de Méry-Corbon
Commune MERY-BISSIERES-EN-AUGE

Prélevé par : MURIEL COLLIN (LABORATOIRE)
Type visite : ROUTINE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	-				
Saveur (qualitatif)	0	-				
Température de l'eau	13	°C				*25,00*
pH	7,2	unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	0,16	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,22	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2026.20430-1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	8	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	6	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,15	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	23,8	°f				
Titre hydrotimétrique	33,2	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	38,9	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	747	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	57,1	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,53	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	26,6	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,70	mg(C)/L				2,00

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGENCES
BELLENGREVILLE
BILLY
BISSIERES
CANTELOUP
CHICHEBOVILLE
CLEVILLE
CROISSANVILLE
MERY-BISSIERES-EN-AUGE
MEZIDON VALLEE D'AUGE
MOULT-CHICHEBOVILLE
SAINT-OUEN-DU-MESNIL-OGER
VALAMBRAY
VIMONT

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00253559)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Dominique CHEMIN